

附件：

峰城区枯水期水质监测信息公开表

编号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	明德花园小区水龙头（末梢水）	峰城区城市供排水管理中心	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的如下监测项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗	经检测均达标	无	无
2	峰城区人民医院（末梢水）	峰城区城市供排水管理中心	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日		经检测均达标	无	无
3	老住建局（末梢水）	峰城区城市供排水管理中心	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日		经检测均达标	无	无
4	通盛御河园小区水龙头（末梢水）	峰城区城市供排水管理中心	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日		经检测均达标	无	无
5	峨山镇福林庄水源（出厂水）	峨山镇福林庄水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日		经检测均达标	无	无
6	峨山镇海尔小学	峨山镇海尔小学（自备	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日		经检测均达标	无	无

	(自备井)	井)				氧量、氨氮、砷、			
7	峨山镇姚庄小学 (末梢水)	峨山镇袁山水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日	镉、铬、铅、汞、	经检测均达标	无	无
8	底阁镇望夫台村 委会(末梢水)	底阁镇望夫台水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日	硒、氟化物、硝酸	经检测均达标	无	无
9	底阁镇南杨庄水 源地(出厂水)	底阁镇南杨庄水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日	盐、三氯甲烷、菌	经检测均达标	无	无
10	峨山镇王屯居委 会(末梢水)	峨山镇仙人洞水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日	落总数、总大肠菌	经检测均达标	无	无
11	吴林街道李庄水 源地(出厂水)	吴林街道李庄水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日	群、耐热大肠菌	经检测均达标	无	无
12	吴林街道前土楼 河村张天海家水 龙头(末梢水)	吴林街道邓山村水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日	群、亚硝酸盐、氯	经检测均达标	无	无
13	榴园镇望亭小学 (末梢水)	榴园镇魏楼水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日	酸盐、二氧化氯、	经检测均达标	无	无
14	榴园镇关山口水 源地(出厂水)	榴园镇关山口水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日	游离余氯,共计32	经检测均达标	无	无
15	榴园镇贾泉村村 委会(末梢水)	榴园镇贾泉水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日	项。	经检测均达标	无	无
16	阴平镇菜庄村程 衍明家水龙头	阴平镇邢店水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日		经检测均达标	无	无

	(末梢水)								
17	阴平镇上屯村刘荣环家水龙头 (末梢水)	阴平镇陈楼水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日		经检测均达标	无	无
18	阴平镇老汪崖村委会(末梢水)	阴平镇石头楼水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日		经检测均达标	无	无
19	古邵镇兴集水源地(出厂水)	古邵镇兴集水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日		经检测均达标	无	无
20	古邵镇马庄村程衍方家水龙头 (末梢水)	古邵镇马庄水源地	峰城区疾控中心	峰城区疾控中心	2022年5月25日		经检测均达标	无	无

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。